




| ตำแหน่ง                    | อุปกรณ์                       | อุณหภูมิระหว่างการทำงาน     |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 695M1<br>TOP CHAIN PACKING | KA37/TDRE90L4, 1.5KW, I=13.08 | Gear “ปกติ”<br>Motor “ปกติ” |

| IR Information                                    | Value                     |                  |
|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Date/ Time of Creation                            | 5/9/2018 / 4:27:29 PM     |                  |
| Object Information                                | Value                     |                  |
| Emissivity                                        | 0.95                      |                  |
| Reference Temp. - Gear                            | 60 C                      |                  |
| Reference Temp. – Motor                           | 60 C                      |                  |
| Gear – Housing (Bevel Set)                        | AVG 56.5 C                |                  |
| Gear – Oil Seal                                   | AVG 52.4 C                |                  |
| Motor                                             | AVG 50.7 C                |                  |
| Rated   Operating<br>Current / Frequency / %Usage | 3.45 A / 50 Hz            | 1.90 A / 53.3 Hz |
| Inspector Name                                    | Miss Napawan Panchongharn |                  |

| ข้อเสนอแนะ   |                                   |                                  |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| ตำแหน่งลูกศร | อุณหภูมิที่เกินจากอุณหภูมิอ้างอิง | ควรดำเนินการ                     |
| Red Arrow    | -                                 | ตรวจสอบน้ำมันเกียร์ทุก ๆ 6 เดือน |
| Yellow Arrow | -                                 | ตรวจสอบรอยซีลทุก ๆ 6 เดือน       |
| Blue Arrow   | -                                 | ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าทุก ๆ 1 เดือน   |

| สำหรับลูกค้าเพื่อดำเนินการแก้ไข |          |
|---------------------------------|----------|
| การดำเนินการแก้ไข:              |          |
| วันที่ :                        | ลงชื่อ : |